



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)

52.1710.6. 2014

Sępólno Kraj., dnia 26.06.2014r.

WPLYNEŁO  
Urząd Miejski w Więcborku  
Sekretariat  
Znak sprawy: N.HK.5223.33.1.2014  
01. LIP. 2014  
Nr rej. 6007  
Ilość zat. 2  
Podpis

2014, SP - lzw  
BIP  
SE ca  
Mms

**DECYZJA NR 237/2014**

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z:

- art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 947),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim**

po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej nr N.HK/6/2014/47/14 z dnia 03.06.2014r. przeprowadzonej na Stadionie Sportowym GROM, ul. Sportowa 2, 89-410 Więcbork, należącym do Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork,

**nakazuje**

Gminie Więcbork:

1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu w toalecie i pomieszczeniu z natryskami w szatni nr 2.
2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu w pokoju prezesa.
3. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu na dużej sali na piętrze budynku.
4. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu w przedsionku i łazience w WC nr 6.
5. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu w szatni nr 7.
6. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego ściany w szatni nr 7.
7. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu w łazience wspólnej pomiędzy szatniami nr 7 i 8.
8. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu w toalecie przy szatni nr 8.
9. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu w pomieszczeniu pralni.
10. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufitu wokół wentylatora w toalecie męskiej w budynku w Lasku Miejskim.
11. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego powierzchni brodzików w toalecie męskiej w budynku w Lasku Miejskim.

12. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego powierzchnie płytek na ścianach wokół brodzików w toalecie męskiej w budynku w Lasku Miejskim.
13. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego sufit w małej sali ćwiczeń w budynku w Lasku Miejskim.

Obowiązki wymienione w pkt 1 – 13 decyzji należy wykonać w terminie do dnia **31.07.2014r.**

**O realizacji nakazów należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj., w terminie 7 dni od ich wykonania.**

### UZASADNIENIE

W wyniku kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 03.06.2014r. na Stadionie Sportowym GROM, ul. Sportowa 2, 89-410 Więcbork, należącym do Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, stwierdzono następujące nieprawidłowości sanitarno - higieniczne: ślady wilgoci na suficie w toalecie i pomieszczeniu z natryskami w szatni nr 2, pęknięcia na suficie, odpryski farby, zacieki na suficie w pokoju prezesa, zacieki na suficie na dużej sali na piętrze budynku, odpryski farby i zacieki na sufitach w przedsiionku i łazience w WC nr 6, odpryski farby na suficie w szatni nr 7, brudne ściany w szatni nr 7, zacieki na suficie w łazience wspólnej pomiędzy szatniami nr 7 i 8, odpryski farby i zacieki na suficie w toalecie przy szatni nr 8, odpryski farby, zacieki na suficie w pralni, zacieki wokół wentylatora w toalecie męskiej w budynku w Lasku Miejskim, zacieki na brodzikach, płytkach na ścianach przy brodzikach, pleśń wokół brodzika w toalecie męskiej w budynku w Lasku Miejskim, zacieki i odpryski farby na suficie w małej sali ćwiczeń w budynku w Lasku Miejskim.

#### **Stwierdzone uchybienia naruszają obowiązujące przepisy prawne:**

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz.1570 z późn. zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Nieprawidłowy stan sanitarno – higieniczny ścian, sufitów, brodzików w obiekcie powoduje, że powierzchnie te są bardziej podatne na gromadzenie kurzu i brudu, co stanowi sprzyjające środowisko do gromadzenia się alergenów oraz namnażania mikroorganizmów.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego oraz w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi konieczne stało się wydanie nakazów zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Strona została poinformowana o wszczęciu postępowania administracyjnego i zakończeniu zbierania dowodów - umożliwiając tym samym jej czynny udział w niniejszym postępowaniu. W określonym terminie strona nie skorzystała ze swoich uprawnień ustawowych zawartych w art. 10 kpa.

W dniu 26.06.2014r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wpłynęło pismo p. Iwony Sikorskiej – Zastępcy Burmistrza Więcborka, dotyczące proponowanego terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej w dniu 03.06.2014r. zawartych w protokole z kontroli nr N.HK/6/2014/47/14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przychylił się do podanego terminu usunięcia nieprawidłowości.



## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sepólnie Kraj. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sepólnie Kraj.  
*Elżbieta Estkowska*  
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork  
ul. Mickiewicza 22  
89-410 Więcbork  
2.A/a.