

Więcbork, dnia 14.07.2016 r.

SB.271.8.2016

Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Os. Łopiennik w Więcborku”*

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W punkcie 3 Opisu przedmiotu zamówienia Zlewnia B w punkcie b zaprojektowano rury PVC-U fi 225 SDR34 SN8 w ilości 21 mb.

Prosimy o podanie jakie rury mają być zastosowane do podłączenia studzienek osadnikowych z rur betonowych fi 500 ?

Odpowiedź 1

Do podłączenia studzienek osadnikowych z rur betonowych fi 500 w **Zlewni B** winny być zastosowane rury PVC - U fi 200 SDR34 SN8 w ilości 21 mb.

Ponadto Zamawiający informuje, że do podłączenia studzienek osadnikowych z rur betonowych fi 500 w **Zlewni A** również winny być zastosowane rury PVC - U fi 200 SDR34 SN8 w ilości 74,80 mb.

Powyższe uwzględnione zostanie w zmianie treści SIWZ.

Pytanie 2

W projekcie budowlanym branża sanitarna w pkt 2 zaprojektowano Separator lamelowy 10/100 fi 1200 w konstrukcji przejazdowej. Natomiast w profilach podano Separator lamelowy PSW 15/150.

Prosimy o podanie jaki należy zastosować separator ?

Odpowiedź 2

Przy realizacji zadania należy zastosować Separator lamelowy fi 1200 o przepustowości 10/100.

Otrzymują:

- 1) BIP
- 2) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 3) SB aa

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski



Sporządziła: J.J.