

Więcbork, dnia 16.03.2017 r.

SB.271.3.2017

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” Część 2 Zamówienia – Modernizacja kotłowni w budynku MGOK w Więcborku

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie „*Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku*”.

Pytanie

Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny o mocy 150 kW był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe* ?

Odpowiedź

W związku ze współfinansowaniem inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga aby projektowany kocioł na pellet drzewny o mocy 150 kW spełniał wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN - EN 303 – 5:2012 dotyczącą kotłów grzewczych na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Badania kotłów zgodnie z w/w normą wykonują tylko jednostki badawcze posiadające w zakresie akredytacji tę właśnie normę (polskie czy europejskie instytuty).


Potwierdzeniem posiadanych przez urządzenie (kocioł) parametrów będzie certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą i przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę (wybranego w drodze niniejszego postępowania) w trakcie odbioru robót – patrz załącznik nr 6b do SIWZ (§9 ust. 6 pkt b Projektu umowy).

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa rbip
- 2) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 3) SB aa

Z up. BURMISTRZA



mgr inż. Michał...
Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Przemysłowego i Gospod.