



Więcbork, dnia 13 grudnia 2017 r.

Nr referencyjny 2/2017

**Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zestaw pytań nr 1 (z dnia 12.12.2017 r.):

Pytanie 1

Czy Inwestor zezwala na zastosowanie filtrów i aeratora ocynkowanych (z atestami)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powłok ocynkowanych zbiorników.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Prezes Zarządu, Dyrektor
Adam Kubiak**

Prezes Zarządu
Dyrektor

mgr Adam Kubiak