


STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie



LEGENDA	
	Kasownik 24VDC montowany w puszcze instalacyjnej na wysokości 1,2m od gotowej powierzchni podłogi
	Przycisk pociagowy 24VDC montowany w puszcze instalacyjnej na wysokości 2,0m od gotowej powierzchni podłogi, przy czym sznurek należy przyciąć do długości 0,3m nad podłogą
	Lampka z buczkiem 24VDC montowana w puszcze instalacyjnej nad drzwiami wejściowymi do toalety na wysokości 2,2m od gotowej powierzchni podłogi

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Częstochów		12.12.
tel. kom.: 663 922 034; 609055347 fax: 597268037		2016 r.
e-mail: biuro@marcinbartos.pl;		
marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		
Elektryczna		Skala: ---
		Rys. nr: E-13
Temat:	Rzut Pom. P15 - Inst. Sygnalizacji Przyzywowej	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu.	
Adres:	dz.nr 11/1, 11/3, 12/3, 12/4, 13/3, 13/6, 13/7 ul. Mickiewicza 13, Więcbork.	
Wykonat:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Elektryczna:	inż. Zenon Trąbata Upr.: NB-7210/253/79 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej
Projektant Spr:	Elektryczna:	inż. Karol Gołębiewski Upr.: POM/0179/PWOE/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej
Asystent projektanta:	Elektryczna:	mgr inż. Rafał Kobierowski