



przewody instalacji c.o.
CV22-60 1,6 m grzejnik stalowy, płytowy zintegrowany /typ, wysokość, długość
+20 °C Temperatura wewnętrzna
Qwym: 929 W Zapotrzebowanie na ciepło

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy1b, 77-300 Cieluchów tel. kom.: 663 922 034; 609 055 347; tel/fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 20.12. 2015 r.
SANITARNA		Skala: 1:100
Temat: Rzut piętra - instalacja c.o.		Rys. nr: S11
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne, a także budowie parkingu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej	
Adres:	m. Więcbork gm. Więcbork, dz. o nr. ewid. 11/1, 11/3, 12/3, 12/4, 13/3, 13/6, 13/7 oraz części działki nr 9	
Wykonął:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Sebastian Gwaryn Upr.: POM/0287/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej
Spr:		