



SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZASOBNIKA

Lp	Nazwa	Ilość
1	Zawór odcinający dn20	3
2	Filtr IFM dn20	1
3	Magnetyzer MI dn20	1
4	Zawór zawrotny anyskańniowy dn20	1
5	Naczynie wzbiorcze poj.nominalna 8 litrów Ø206mm h-345mm	1
6	Zawór spustowy TA100 dn15	1
7	Zasobnik c.w.u. stojący o poj.200	1
8	Zawór zwrotny dn20	1
9	Zawór odcinający dn15	2
10	Zawór bezpieczeństwa 2115 6bar	1
11	Zawór odcinający dn20	1
12	Termometr	1
13	Zawór odcinający dn15	2
14	Zawór zwrotny dn15	1
15	Pompa cyrkulacyjna	1
16	Filtr magnetyczny IFM-15	1
17	Zawór bezpieczeństwa	1



BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; 609 055 347; tel/fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data:
SANITARNA		20.12.2015 r.
Temat:	Schemat podłączenia zasobnika	Rys. nr:
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne, a także budowie parkingu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej	S08
Adres:	m. Więcbork gm. Więcbork, dz. o nr. ewid. 11/1, 11/3, 12/3, 12/4, 13/3, 13/6, 13/7 oraz części działki nr 5	
Wykonął:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Sebastian Gwaryn Upr.: POM/0287/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej