

Sępólno Krajeńskie, dn. 21.04.2016 r.

Sędziosta Sępoleński
Kościuszki 11
400 Sępólno Krajeńskie

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GN.6630.55.2016

Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawą (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 z późn.zm.) oraz Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Sepoleńskiego z dnia 08 lipca 2015 roku

Przedmiot narady:	Kanalizacja deszczowa
Lokalizacja:	Więcbork - M Więcbork 1, dz.: 183, 197, 212, 249, 250, 380, 381, 382 ul. Pomorska, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka Arkusz mapy 344.314.041.2-041,4-042.3
Wnioskodawca:	INSTAL-PROJEKT MARIUSZ KOZŁOWSKI 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Władysława Broniewskiego 7
Inwestor:	GMINA WIĘCBORK 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 22
Projektant:	HENRYK KOZŁOWSKI 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Władysława Broniewskiego 7
Planik:	INSTAL-PROJEKT MARIUSZ KOZŁOWSKI 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Władysława Broniewskiego 7
Przewodniczący:	Maria Rembelska
Miejsce narady:	Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 pokój 8A
Opłata nr:	1405/16/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	18.04.2016
Data narady:	21.04.2016

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Всё иная

Z up. STAROSTY
Przewodniący w sprawach koordynacyjnych

inż. Maria Rembelska

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
Mariusz Kozłowski
Sępólno kr, dn.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	ENEA OPERATOR SP Z O.O. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO	Krzysztof Danielak	<i>Brak informacji</i>
2	GMINA WIĘCBORK	Szymon Landowski	<i>Brak informacji</i>
3	ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	Tomasz Spręglewski	<i>Brak informacji</i>
4	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W WIĘCBORKU	Piotr Łukarski	<i>[Signature]</i>

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

Uwaga !!

W przypadku naruszenia nawierzchni drogowej o nawierzchni asfaltowej lub z polbruku należy uszkodzoną drogę odtworzyć.

Konstrukcja nawierzchni odtwarzanej:
- warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa twardego - melafiru
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

Przy skrzyżowaniach proj. kanalizacji deszczowej z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy na tych kablach instalować rury ochronne dwudzielne o długości 1,0 m



Mapa do celów projektowych

Nr ewid. zgt.GN.6640.1174.2015

Skala mapy 1:500

Jednostka ewidencyjna: Więcbork 041302_4

Dłroeb ewidencyjny: Więcbork 0001

Mapa 344.314.041.4, 344.314.041.2, 344.314.042.3

Układ geodezyjny: 1965/3, Kronsztadt

Sępólno Krajeńskie 15.12.2015 r.

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej?

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Dokumentacja nr GN.6630. 2016.
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie WGKiN SP w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 11.

dnia 21. 04. 2016.

w formie:

☒ zebrania zainteresowanych podmiotów

☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Sępólno Kraj., dn. 02. 05. 2016.

Przewodniczący narady koordynacyjnej
inż. Maria Rembelska

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparł techniczny wpisany do ewidencji materiałów kartograficznych i geodezyjnych	
Organ prowadzący parafowany osoba geodezyjna i kartograficzna	STAROSTA SĘPOLEŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - oparł techniczny	P.0413.20.15.10.84
Data wpisania oparł technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-12-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Zup. STAROSTY Adam Dryll Inżynier

USECJON GEODEZYJNY
Grzegorz LYS
ul. Kościuszki 22, 99-400 Sępólno K.
tel./fax 52 356-26-74, tel. 600 670 89
NIP 555-117-75-47