


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
w WIĘCBORKU



89-410 WIĘCBORK
ul. Pocztowa 2
NIP: 558-000-14-66

tel. +48 52/ 38 97 010
fax. +48 52/ 389 71 78
e-mail zgk.wiecbork@poczta.onet.pl



WPLYNEŁO
Urząd Miejski w Więcborku
Sekretariat
26. CZE. 2018
Nr rej. 3584 *PZO*
Ilość zał. *RM-156 ERO*
Podpis

Więcbork, dnia 2018-06-26

Pan Burmistrz
Waldemar Kuszewski
Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

ZGK.2.6.2018.Pł

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku informuje, że w dniu 22 czerwca zakończono przebudowę stacji uzdatniania wody w Sypniewie co potwierdzone zostało podpisaniem protokołu odbioru stacji.

Protokół zawiera uwagi Inspektora Nadzoru, które zobowiązują Wykonawcę do wymiany kolektora przy zestawie hydroforowym oraz regulację całej stacji w celu właściwej pracy technologii uzdatniania oraz sterowania elektronicznego.

Wyniki badań wody, fizykochemiczne i bakteriologiczne przedstawione przez Wykonawcę były bardzo dobre, jednak po kolejnych pracach regulacyjnych wystąpiła ponadnormatywna zawartość manganu.

W dniu jutrzejszym Wykonawca ponownie ustawi technologię stacji w oparciu o ostatnie wyniki badań wody.

Po wykonaniu uwag Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę nasi pracownicy wykonają płukanie sieci w Sypniewie i miejscowościach zasilanych w wodę z Sypniewa.

Zakończenie tego procesu spowoduje, że jakość wody osiągnie parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia.

Pragniemy nadmienić, że okres wpracowania złoża w filtrach może wynosić do 60 dni.

Informujemy, że codziennie monitorujemy pracę wodociągu w Sypniewie i zgłaszamy Wykonawcy ewentualne poprawki do wykonania.

Z poważaniem

Kierownik
wodociągów i ciepłownictwa

Piotr Łukarski