

## Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

tel. 52 389 70 10 fax 52 389 71 78

NIP 558-000-14-68 REGON 891416741

Więcbork 2018-08-24 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku działa na terenie Gminy Więcbork jako „Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne”, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem oraz „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonym przez Radę Miejską. Zadaniem naszym jest zapewnienie sprawności urządzeń do produkcji wody i odbioru ścieków oraz dostarczanie wody pitnej i odbiór ścieków komunalnych od mieszkańców, instytucji oraz firm z terenu miasta i gminy Więcbork.

**Informacja o ilości podłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w roku 2017 oraz wykonanych remontach w/w sieci.**

### Wodociągi:

- w roku 2017 wykonano 52 przyłącza wodociągowe oraz 8 kanalizacyjnych, na terenie miasta i gminy Więcbork.
- wymieniono na nowe 6 przyłączy wodociągowych o wartości : 8 500 zł.
- Wymieniono odżelaziacz w SUW Witunia na nowy za kwotę: 34 000 zł.
- Usunięto 32 awarii wodociągowych – wartość : 27 500 zł.
- Wykonano 600 m wodociągu na Osiedlu Piastowskim na kwotę : 33 000 zł.
- Wybudowano wodociąg komunalny Pęperzyn II o długości 1 502 m za kwotę 84 892 zł.
- Wymieniono 5 hydrantów p-poż na terenie gminy – wartość : 5 000 zł.
- Wymieniono 327 wodomierzy u odbiorców ( wymogi legalizacyjne) – wartość : 27 285 zł.
- Wyremontowano 4 pompy głębinowe na wartość : 14 932,20 zł.
- Zakupiono wodomierze do wymiany na rok 2018 za kwotę: 3 976 zł.
- Zakupiono pompę głębinową dla SUW Sypniewo 11 kW o wartości : 8 500 zł.
- Zakupiono beczkowóz do wody pitnej o pojemności 3.000 litrów za kwotę: 18 485 zł.
- Dokonano remontów agregatów sprężarkowych na kwotę: 5 500 zł.
- Wykonano remonty koparko-ladowarek i dokonano zakupu opon na wartość : 25 225 zł.

### Do dnia 31 grudnia 2017 r. sprzedano i odebrano :

- Woda - 377 tys. m<sup>3</sup>.
- Ścieki - 190 tys. m<sup>3</sup>.
- Ścieki dowożone - 41 tys. m<sup>3</sup>.
- Łącznie ścieki - 231 tys. m<sup>3</sup>.

ZaT.

### Kanalizacja:

#### **Remonty pomp w 2017 roku**

NW – naprawa we własnym zakresie

#### **Styczeń**

1. Sypniewo Pompa AFP 0844. M70/2D 7 kW zakup wirnika - 2662 zł. N W.
2. Przepompownia P-10 Pompa KSB AMAREX F 80-210/024UG-190 2,4 kW wymiana łożysk i uszczelnień N W.
3. Szpital Pompa KSB AMAREX F 80-210/024UG-190 2,4 kW wymiana łożysk i uszczelnień N W.
4. Szpital Pompa KSB AMAREX F 80-210/024UG-190 2,4 kW przezwojenie, wymiana łożysk i uszczelnień N W.

#### **Marzec**

5. Uszczelki stopy pompy typ AS 0641.143-530/2 4 szt. - 480 zł.
6. Runowo Pompa KRT-F 100-240/120 UIG-170 12 kW wirnik + podstawowy zestaw naprawczy wy spawanie obudowy hydraulicznej - 4500 zł. N W i przezwojenie w Pruszczu - 1700 zł.
7. Przepompownie Przydomowe zakup sterowników 5 szt. zespoły naprawcze 5szt. kompletne.
8. Pompy do przepompowni Przydomowych przezwojenie 5 szt. w Pruszczu – 3.419,40 zł.

#### **Kwiecień**

9. Nowy Dwór Pompa KRTF F 80-250/54 UG-205 6,5 kW wymiana uszczelnień i łożysk, naprawa obracającego się wirnika w Pruszczu - 3.554,70 zł.
10. Nowy Dwór Pompa KRTF F 80-250/54 UG-205 6,5 kW wymiana uszczelnień i łożysk przezwojenie silnika w Pruszczu – 3.985,20 zł.
11. Promenada Pompa Metal-Chem wymiana łożysk, uszczelnienia mechanicznego i oringów N W.

#### **Maj**

12. Przepompownia Centralna Pompa KSB KRTF 100-401/294 UG-355 27 kW wymiana przewodu, uszczelnień mechanicznych, łożysk wysuszenie i ponowne lakierowanie uzwojenia, w Pruszczu – 5.608,80 zł.
13. Przezwojenie pompy 12 kW Pruszcz – 2.066,40 zł.

#### **Czerwiec**

14. Przepompownia Lubcza przezwrojenie wymiana łożysk i uszczelnienia mechaniczne.

15. Przepompownia Sypniewo ul. Słoneczna zakup 2 zaczepów stopy i 3 uszczelki stopy.

#### Lipiec

16. Komora nityfikacji przekładnia wymiana łożysk, uszczelnień, wymiana wirnika silnika i regeneracja wałka zdawczego.

17. Przepompownia Powstańców Wielkopolskich wy spawanie obudowy hydraulicznej.

#### Sierpień

18. Przepompownia ul. Sportowa w Sypniewie wymiana uszczelnień, oringów i łożysk NW

#### Wrzesień

19. Przepompownia Sypniewo bloki ul. Dębowa wymiana łożysk, uszczelnień, oringów, regeneracja wałka wirnika, wymiana wirnika hydraulicznego NW.

#### Październik

20. Pompy 2 szt. Runowo Pompa KRT-F 100-240/120 UIG-170 12 kW wy spawanie obudowy hydraulicznej przeważanie w Pruszczu – 4.858,50 zł.

21. Pęperzyn Pompa ABS 13,3 kW przezwrojenie i wymiana łożysk Pruszcz – 4.895,40 zł.


Łączna wartość naprawy sprzętu, urządzeń oraz pomp na oczyszczalni ścieków, przepompowniach sieciowych i przydomowych wyniosła: - 46.047 zł.

#### Ponadto wykonano:

- Wymiana rury kanalizacyjnej na powstańców Wielkopolskich o średnicy 315 mm, długości 12 mb i głębokości 4m.
- Wymiana sieci kanalizacyjnej pod ulicą Gdańską ( obok Przedszkola) przewierciem sterowanym o długości około 18 mb i średnicy 315 mm wartość wymiany - 13.511 zł
- Zakup dmuchawy Robushi o mocy silnika 30 kW i wydajności powietrza 1.000 m<sup>3</sup>/h – 29.500 zł.
- Zakup pompy osadu nadmiernej podającej osad do prasy Monobelt – 10.850 zł.
- Zakup samochodu pogotowia kanalizacyjnego do obsługi przepompowni i usuwania awarii o dmc 3,5 Mg – 18.665 zł.

Dodatkowo dokonano montażu pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody w budynku socjalnym na Oczyszczalni o mocy 17 kW – 23.000 zł.

Prezes Zarządu Spółki  
Dyrektor

  
mgr Adam Kubiak