

Agador s.c.
Pracownia Projektowa
ul. Wojska Polskiego 19b
85-171 Bydgoszcz

Nakło nad Notecią 27-02-2017
MU/KA/L.dz. PEO17P042282

Uzgodnienie

dotyczy: Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury na terenie dz. nr 277 obręb Śmiłowo oraz dz. nr 115, 116, 117, 118, 133 obręb Więcbork, gm. Więcbork.

Odpowiadając na pismo z dnia 20.02.2017r przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z profilem linii nn.

W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków na przebudowę kolidujących urządzeń.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Dokonać szczegółowego ustalenia przebiegu tras kabli elektroenergetycznych na podstawie wykonania przekopów poprzecznych.
2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji.
3. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
3. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
7. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

zał. 1 - egz. map
k/o
MU-a/a


Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Dział Miar, Skł. Sieciowego

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398


kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

kabel zasilający pod mołozu

Grunt wsi Śmółowo

Grunt wsi Śmółowo

jez. Więcborskie

studnia ukryta w brzegu umożliwiająca odłączenie kabla prowadzącego do fontanny i jej demontaż w okresie zimowym

fontanna pływająca z pompą zasilającą oświetlenie RGB, pompa 3kW 400V dysza "dżewo"

fontanna pływająca

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- ISTN. DRZEWIA LIŚCIASTE
- TRAWNIKI
- PROJ. OBRZEŻE BETONOWE
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETON. WYSTAJĄCY
- PROJ. KRAWIEŻNIK BETON. WBUDOWANY
- PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ OZDOBNEJ/KOSTKI KAMIENNEJ (kontynuacja istniejącego wzoru placu)
- PROJ. POMOST DREWNIANY
- ISTN. KABELE ZASILAJĄCE
- ISTN. LINIA ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA
- PROJ. KABEL ZASILAJĄCY

Inwestor: Gmina Więcbork 89-410 Więcbork ul. Mickiewicza 22		Wykonawca: Agador s.c. biuro.agador@interia.eu agadorkz@interia.pl		"AGADOR" s. c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55 pracownia: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego tel.: 52 348 95 84	
Temat: BUDOWA MOŁO PRZY PROMENADZIE NA JEZIORZE WIĘCBORSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁEK NR 277, 115, 116, 117 i 118					
Skala: 1:500		Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rys.: 1	
Projektant: inż. Krzysztof Żarkow		Opracował: inż. arch. krajoprazu Dorota Żarkow		Faza: PB	
Branża:					

Mapa do celów projektowych

Nr ewid. zgt. GN.6640.918.2016

Skala mapy 1:500

Jednostka ewidencyjna: Więcbork 041304_5

Obręb ewidencyjny: Śmółowo 0015, Więcbork 0003


Mapa 344.314.093

Układ geodezyjny: 1965/3, Kronsztadt 60

Sepólno Krajeńskie 25.11.2016 r.

Zastrzeżenie: Mapa może nie zawierać informacji o przebiegu przewoźników, których z powodów braku danych z analizy branżowej oraz stosowanych metod pomiaru ujęcie jest niematerialne.

"Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych skutków gruntowych obciążających granic położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej."



SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000