

SB.271.3.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W STWiOR – Branża Sanitarna zapisano wymóg wykonania zbiornika tłoczni z odlewu aluminiowego oraz zabezpieczenie powierzchni metalu powłoką antykorozyjną, co wskazuje na zastosowanie konkretnego producenta tłoczni. Na polskim rynku istnieje tylko jeden producent tłoczni mogący wykonać zbiornik modułu w wyżej opisanym wykonaniu materiałowym. Czy zamawiający uzna jako wykonanie równoważne wykonanie modułu ze stali nierdzewnej 1.4301 nie wymagające stosowania żadnej dodatkowej powłoki zabezpieczającej?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie modułu ze stali nierdzewnej 1.4301, która nie wymaga stosowania żadnej dodatkowej powłoki zabezpieczającej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Bąk

Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 2) SB aa, RBIP