

Więcbork, dnia 02.08.2019 r.

SB.271.8.2019

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:*

**„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Runowskiej we wsi Witunia, gm. Więcbork”**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie 1

W projekcie technicznym sieć ma być wykonana z rur PP SN10 lite. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP - B SN 1- (typu PRAGMA).

### Odpowiedź 1

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania rur PP - B SN 1- (typu PRAGMA). Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z zapisem w dokumentacji technicznej, tj. z rur PP SN 10 lite.

*Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.*

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Michał Bąk  
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania  
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 2) SB aa, RBIP

Sporządziła: J.J.