

Więcbork, dnia 18.09.2019 r.

SB.271.11.2019

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:*

**Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00, a km 1+314,00 jej przebiegu, wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych**

**Część 3 Zamówienia: Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. ul. Wojska Polskiego w Więcborku**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie, kto dokona regulacji urządzeń podziemnych nowo budowanej kanalizacji, z uwagi na brak tych pozycji w przedmiarze.

### Odpowiedź 1

Z uwagi na to, iż przedmiotowe zadanie podzielone zostało na trzy odrębne części, które realizowane będą w dwóch różnych przedziałach czasowych, Zamawiający wyjaśnia, że:

- 1) Wykonawca robót branży sanitarnej ustawi włązy studni rewizyjnych i wpusty uliczne do wysokości obecnej nawierzchni.
- 2) Wykonawca robót branży drogowej winien uwzględnić przy wycenie przedmiotu zamówienia koszty regulacji urządzeń podziemnych istniejących i nowo budowanej kanalizacji deszczowej (projektowane 33 szt. wpustów ulicznych na studniach betonowych fi 500, projektowane 14 szt. włązów na studniach rewizyjnych fi 1200 i projektowane 6 szt. włązów na studniach rewizyjnych fi 1500) do projektowanych rzędnych zawartych w projekcie branży drogowej.

Zgodnie z pkt 17.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny.

W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

*Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.*

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) RBIP, Wykonawcy wg rozdzielnika
- 2) SB aa

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Michał Bąk  
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania  
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządziła: J.J.