

SB.271.6.2020

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:  
**Budowa drogi - ul. Runowskiej we wsi Witunia - II etap***

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie nr 1

Czy na warstwę podbudowy jest dopuszczalne kruszywo z recyklingu w 100% betonowe?

### Odpowiedź nr 1

Zgodnie z Działem I (Wiadomości Ogólne,), pkt 1.2 (Materiały), ppkt 2.2.2 załączonej do przetargu STWiOR (załącznik nr 15 do SIWZ), należy na warstwę podbudowy zastosować kruszywo łamane uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczków C<sub>90/3</sub>. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, o frakcji 0/31,5 mm wg PN-S- 06102.

### Pytanie nr 2

Czy materiał z rozbiórek nawierzchni oraz robót ziemnych należy przekazać za pomocą karty przekazania odpadów podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na dalsze ich zagospodarowanie zgodnie z „Ustawą o odpadach” ?


### Odpowiedź nr 2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dn. 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796) materiał z rozbiórek nawierzchni oraz robót ziemnych stanowi odpad o kodzie 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg.

Wobec powyższego w/w materiał należy przetransportować na teren gminny (plac motocrossu). Odpady te zostaną ponownie użyte przez Gminę Więcbork do utwardzenia powierzchni terenów, dróg, poboczy i placów.

*Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.*

Z poważaniem

  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

### Otrzymują:

- 1) RBIP
- 2) SB aa
- 3) Wykonawca