

SB.271.1.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1

Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych m. in. lepszej amortyzacji i ochrony stawów będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej o grubości minimum 7,5 mm w której wierzchnią warstwę użytkową stanowi 100% czystego PVC o grubości 2mm.

Odpowiedź 1

Podłogę sportową należy wykonać zgodnie z zapisami STWiOR – Branża budowlana i wyposażenie oraz warunki równoważności dla wszystkich branż (str. 57 pkt 2 ppkt 2.2.1. oraz str. 58 pkt 5 ppkt 5.4).

Pytanie 2

Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej zamawiający będzie wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:

- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB – najwyższy poziom rozgrywek?
- Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

Odpowiedź 2:

Obecnie obowiązuje w naszym kraju norma europejska PN EN 14904, która określa jakie wymagania powinien spełniać system podłóg sportowych.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie wymaga dodatkowych certyfikatów federacji gier sportowych, takich jak:

- Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej FIVB,
- Europejska Federacja Piłki Ręcznej EHF,
- Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej IHF,
- Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA.

Pytanie 3

Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się zgodnie z jej technologią z następujących elementów:

- a/. podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – wyklucza się podkładkę gumową
- b/. konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy *Bfu100*
- c/. ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej
- d/. płyta rozkładająca obciążenia ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej
- e/. wykładzina sportowa rolowana o grubości 7,5mm i grubości wierzchniej warstwy min. 2 mm.

Odpowiedź 3:

Podłogę sportową należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną – wykonawczą (rysunek A10 Przekrój B-B) oraz zapisami STWiOR – Branża budowlana i wyposażenie oraz warunki równoważności dla wszystkich branż (str. 58 pkt 5 ppkt 5.4).

Pytanie 4

Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie musiał przedstawić zamawiającemu:

- Deklarację właściwości użytkowych
- Kartę techniczną
- Świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną

Odpowiedź 4:

Obecnie obowiązuje w naszym kraju norma europejska PN EN 14904, która określa jakie wymagania powinien spełniać system podłóg sportowych.

Wobec powyższego na etapie robót budowlanych i odbioru końcowego Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy niezbędnych Deklaracji, Certyfikatów itp. stwierdzających, że montowany system podłóg sportowych spełnia wszystkie kryteria normy PN EN 14904.

(STWiOR – Branża budowlana i wyposażenie oraz warunki równoważności dla wszystkich branż - str. 58 pkt 5, ppkt 5.4).

Pytanie 5

Czy cały system podłogi musi pochodzić od jej producenta, na który to producent posiada badania zgodne z wymaganą normą PN EN 14904 dokonane w jednostce notyfikowanej.

Odpowiedź 5:

Obecnie obowiązuje w naszym kraju norma europejska PN EN 14904, która określa jakie wymagania powinien spełniać system podłóg sportowych. Na cały system podłogi sportowej składa się warstwa konstrukcyjna oraz warstwa użytkowa (wykładzina). Zestaw ten stanowi całość i jako całość jest poddawana badaniom, celem uzyskania niezbędnych Deklaracji, Certyfikatów itp. Wobec powyższego Zamawiający wymaga, aby cały system podłogi sportowej pochodził od jednego producenta.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

Burmistrz Więcborka
Waldemar Kuszewski

Otrzymują:

- 1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
- 2) Strona internetowa: <http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/>
- 3) Wykonawca
- 4) SB aa

Sporządziła: J.J.