

## VII. UZGODNIENIA I DECYZJE

Bydgoszcz, dnia .....2019r.

Bydgoszcz 15 luty 2018 r.

WUOZ.DB.ZAR.5152.23.5.2018.TZ.

Wp. AY 82/2018  
Urząd Miejski w Więcborku  
Sekretariat  
21. LUT. 2018  
Nr rel. 7212 SB  
Ilość zał.  
Podpis

Urząd Miejski w Więcborku

**Dotyczy : budowy kanalizacji deszczowej we wsi Runowo Krajeńskie w gminie Więcbork**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy uzgadnia w/w inwestycję w zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej na następujących warunkach:

1. Prace ziemne przy inwestycji należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym na koszt inwestora.
2. W przypadku odsłonięcia reliktyw zabudowy, obiektów, nawarstwień kulturowych należy przeprowadzić niezbędne badania ratownicze.
3. Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Inwestycja położona jest w granicach strefy W ochrony archeologicznej wyznaczonej dla terenów o udokumentowanej zawartości reliktyw archeologicznych. Na obszarze strefy działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologicznym. Po stwierdzeniu występowania reliktyw archeologicznych prace budowlane powinny być przerwane i przeprowadzone ratownicze badania archeologiczne.

Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi pozwoli na prawidłową z punktu widzenia ochrony archeologicznej obserwację prac ziemnych, a w przypadku odsłonięcia obiektów lub nawarstwień kulturowych na przeprowadzenie niezbędnych prac ratowniczych z wykonaniem dokumentacji i prawidłowym zabezpieczeniem pozyskanego materiału zabytkowego.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187)

otrzymuje:

1. adresat
2. WUOZ.DB-a/a

1. Kierownik Delegatury  
mgr Elżbieta Dygaszewicz







Starosta Sępoleński  
ul. Kościuszki 11  
89-400 Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie, dn. 29.03.2018 r.

# KOPIA

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
W SPRAWIE NR GN.6630.51.2018**

Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawą (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 z późn.zm.) oraz Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Sępoleńskiego z dnia 08 lipca 2015 roku



Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Więcbork - G Runowo Krajeńskie, dz.: 323/2, 352/13, 354/1 Arkusz mapy 344.332.022
Wnioskodawca:	FRYDRYSZAK ANDRZEJ ul. Skłodowskiej Curie 32a/64 85-094 Bydgoszcz
Inwestor:	GMINA WIĘCBORK ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork
Projektant:	ANDRZEJ FRYDRYSZAK
Płatnik:	FRYDRYSZAK ANDRZEJ ul. Skłodowskiej Curie 32a/64 85-094 Bydgoszcz
Przewodniczący:	Maria Rembelska
Miejsce narady:	Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 pokój 8A
Opłata nr:	1107/18/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	20.03.2018
Rozp. narady:	29.03.2018
Zakończ. narady:	29.03.2018

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

Z up. STAROSTY  
Przewodniczącej i koordynujących

*Bea Wrag* *Kembelska*  
Inż. Maria Kembelska

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Spos. nar.	Podpis
1	ENEA OPERATOR SP Z O.O. ODZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO	Jarosław Gil	stacjon.	
2	GMINA WIĘCBORK	Szymon Landowski	stacjon.	<i>Brak informacji</i>
3	Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standarty Infrastruktury Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi	Waldemar Pilarski tel 375 92 51	stacjon.	<i>Brak informacji</i>
4	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W WIĘCBORKU	Piotr Łukarski	stacjon.	

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

1) Uwaga 1 i 2 z listy uwag - gil












**Katalog uwag narady koordynacyjnej.**

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych w przypadku:
  - a) zaistnienia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanymi robotami budowlanymi,
  - b) odkrycia kabli elektroenergetycznych w trakcie prowadzenia prac budowlanych
  - c) zbliżenia się do urządzeń elektroenergetycznych w szczególności do urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciemnależy bezwzględnie wystąpić do RD Nakło o wyłączenie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia. Dalszą pracę można kontynuować po nadzorem pracowników ENEA Operator Sp. z o.o. RD Nakło. Inwestor lub wykonawca prac budowlanych z 14 - dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień sieci elektroenergetycznej na mapie.
2. W miejscu skrzyżowania istniejących elektroenergetycznych linii kablowych z projektowanym przyłączem/linią należy zaprojektować nałożenie na istniejące kable rury osłonowe dwudzielne. Wykonawca robót budowlanych rozpocznie prace od nałożenia rur na kabla elektroenergetyczny na całej odsłoniętej długości, w sposób opisany w punkcie nr 1 i zgodnie z obowiązującymi normami przepisami, przede zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego RD Nakło.
3. W miejscu skrzyżowania istniejących elektroenergetycznych linii kablowych z projektowanego przyłączem/siecią gazu należy zaprojektować nałożenie na istniejące kable rury osłonowe dwudzielne. Wykonawca robót rozpocznie prace budowlane od zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego na całej odsłoniętej długości zgodnie z punktem nr 1 i po wykonaniu w oparciu o normę PN-E-05125 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe a przede zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego w RD Nakło.
4. W związku z kolizją istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną budową (przebudową) należy wystąpić do RD Nakło z wnioskiem o określenie warunków technicznych na przebudowę kolidujących urządzeń i ponownie przedstawić projekt do uzgodnienia.
5. Należy wykonać i przedstawić do uzgodnienia w RD Nakło profile skrzyżowań przewodów istniejącej linii napowietrznej z projektowanym obiektem lub nawierzchnią drogi.
6. Należy zachować odległość projektowanego obiektu od istniejącej linii napowietrznej zgodnie z dostępnymi normami a w szczególności z normą PN-EN-50341-1 dla linii napowietrznych 15kV i PN-E-05100-1 dla linii napowietrznych 0.4kV.
7. W związku z trwającymi pracami projektowymi linii kablowej ( przyłącza) dla zasilania w/w działki ENEA Operator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania projektowanego budynku w energię elektryczną, w takim przypadku właściciel nieruchomości ( inwestor) jest zobowiązany do dostosowania instalacji odbiorczej do zmienionej lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego.
8. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych i urządzeń elektroenergetycznych w której prace prowadzić ręcznie. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie wykonania przekopów poprzecznych.
9. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z likwidacją spowodowanej awarii sieci elektroenergetycznej w wyniku prowadzenia tych prac.

Podpis

# LEGENDA:

-  - Proj. sieć kanalizacji deszczowej
-  - Proj. studnia rewizyjna bet. 1000
-  - Proj. studnia rewizyjna PCW 400
-  - Proj. wpust uliczny
-  - Proj. wylot kanału
-  - Istn. sieć wodociągowa
-  - Istn. sieć kanalizacji sanitarnej
-  - Istn. sieć kanalizacji deszczowej
-  - Istn. kabel eN

## STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Dokumentacja nr GN.6630.....51.....2018  
 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
 w siedzibie WGKiN SP w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 11

dnia 29.03.2018 r.  
 w formie:

☒ zebrania zainteresowanych podmiotów

☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Sępólno Kraj., dn. 29.03.2018 r.

Z up. STAROSTY  
*Maria Rembelska*  
 Przewodnicząca narad koordynacyjnych





WPLYNEŁO  
Urząd Miejski w Więcborku  
Sekretariat

22. MAJ. 2019

Nr rej. 4471 SR

Ilość zał. \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Inowrocław, dnia 13 maja 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Inowrocławiu

BD.ZUZ.1.421.36.2019.AM

### DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7) art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i pkt. 6), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork** w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogi gminnej w miejscowości Runowo Krajeńskie do Jeziora Runowskiego Małego oraz pozwolenia wykonanie urządzeń wodnych – wylotu systemu kanalizacji deszczowej do Jeziora Runowskiego Małego, na działce nr 354/1 w miejscowości Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

#### DYREKTOR

#### ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU

#### orzeka:

- I. Udzielam **Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork** pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogi gminnej w miejscowości Runowo Krajeńskie do Jeziora Runowskiego Małego poprzez wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany na działce nr 354/1 w miejscowości Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie, w ilości jak niżej:

$Q_{\max/\text{sek.}} - 0,00912 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr/rok}} - 1660,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

Powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu:  $F_{\text{rzecz}} = 5450,0 \text{ m}^2$

Powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu:  $F_{\text{zred}} = 2943,0 \text{ m}^2$

- II. Udzielam **Gminie Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu systemu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania do Jeziora Runowskiego Małego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi gminnej w miejscowości Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork o następującej charakterystyce:

- prefabrykowany wylot betonowy wg KPED 02.16
- średnica wylotu –  $\phi 300 \text{ mm}$
- rzędna dna wylotu – 106,40 m n.p.m.
- lokalizacja wylotu – działka nr 354/1 w miejscowości Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork
- współrzędne geodezyjne wylotu: X-5910383,61 Y-6463707,82

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

Strona 1 z 4

~38~



- III. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I na usługi wodne udziela się **na czas określony, tj. do dnia 13 maja 2049 r.** z zachowaniem następujących warunków:
1. Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do Jeziora Runowskiego Małego nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:
    - zawiesina ogólna – 100 mg/l
    - substancje ropopochodne – 15 mg/l
  2. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 dla urządzeń o przepustowości nominalnej mniejszej od 300 l/s ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez uprawnionego, co najmniej 2 razy w roku, regularnych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.
  3. Urządzenia służące do podczyszczania wód opadowych i roztopowych należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz okresowo czyścić i konserwować, nie rzadziej niż dwukrotnie w ciągu roku.
- IV. Wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej oraz korzystanie z wód nie może oddziaływać negatywnie na grunty sąsiednie i naruszać interesów osób trzecich.
- V. Niestosowanie się do warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym może spowodować jego cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyć na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.
- VIII. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmienione bez odszkodowania.
- IX. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- X. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami na część działki nr 354/1 obręb Runowo Krajeńskie, na której zlokalizowany jest wylot kanalizacji deszczowej do Jeziora Runowskiego Małego.
- XI. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

#### UZASADNIENIE

Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork wystąpiła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogi gminnej w miejscowości Runowo Krajeńskie do Jeziora Runowskiego Małego oraz pozwolenia wykonanie urządzeń wodnych – wylotu systemu kanalizacji deszczowej do Jeziora Runowskiego Małego, na działce nr 354/1 w miejscowości Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

Przed wprowadzeniem do jeziora wody opadowe lub roztopowe będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.



Działka nr 354/1 w miejscowości Runowo Krajeńskie, na której zaplanowano wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do jeziora stanowi grunt pokryty wodami (Jezioro Runowskie Małe), będący własnością Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Wnioskodawca posiada zgodę właściciela w/w działki na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane z dnia 25 kwietnia 2018 r. znak BD.RUM.233.59.2018.AB. Wnioskodawca posiada także zgodę dzierżawcy w/w działki na wejście na teren działki w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Runowo Krajeńskie.

Dla przedmiotowej inwestycji wnioskodawca uzyskał od Burmistrza Więcborka decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak SB.6733.19.2017 z dnia 13 lutego 2018 r.

Przedłożony w dniu 9 stycznia 2019 r. operat wodnoprawny wraz z wnioskiem zawierał braki formalne, w związku z czym wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wnioskodawca przedłożył wymagane uzupełnienie i wystąpiły przesłanki do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przedmiotowy teren położony jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Lubcza oznaczonej europejskim kodem PLRW600018188449, której status hydromorfologiczny w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) określono jako naturalna część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, a aktualny stan JCWP jako zły.

Teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem – PLGW600035, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry.

Po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym w dniu 12 marca 2019 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wszczął postępowanie wodnoprawne. Informację o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości. Ustalono po analizie dokumentacji strony postępowania, wymienione w decyzji, zostały dodatkowo zawiadomione o postępowaniu odrębnymi pismami w trybie art. 61 §4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione. Strony pouczone w trybie art. 10 k.p.a. o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz całokształt zebranego podczas przeprowadzonego postępowania materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1) i pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy art. 14 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7) art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) cytowane w podstawie prawnej decyzji.

#### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Składając odwołanie przysługuje Stronie prawo żądania, aby organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę bez przekazywania jej do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z tym, że decyzja wydana przez organ I instancji jest zgodna z wnioskiem, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 2 x 221,34 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



DYREKTOR

Paweł Skonieczek

NINIEJSZA(Ź) DECYZJA (POSTANOWIENIE)  
STAŁA(Ź) SIĘ OSTATECZNA(Ź)  
Z DNIEM 06.06.2019 r.

WZ. DYREKTORA

Daria Wierbiewska  
Z-CA DYREKTORA

Otrzymują strony postępowania:

1. Wnioskodawca:  
Gmina Więcbork  
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
2. „RUNOWO - ROLA” Sp. z o.o.  
Runowo Krajeńskie 78, 89-421 Runowo Krajeńskie
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
Oddział Terenowy w Bydgoszczy  
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
4. Skarb Państwa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy  
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
5. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)  
Aleje A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
3. Nadzór Wodny w Nakle nad Notecią  
ul. Hallera 23a/5, 89-100 Nakło nad Notecią

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

tel. +48 52 356 57 50 email: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

Strona 4 z 4