

Więcbork, dnia 03.09.2021 r.

Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie

SB.271.7.2021

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
„Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie - Zgniłka, gm. Więcbork”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całości zadania metodą bez wykopową – przewiertem sterowanym z zastosowaniem Rur PE RC 110, oraz PE RC 90 jak i PE 160 RC ?

W związku z pandemią Covid 19 proszę o przedłużenie terminu wykonania całości zadania do 3msc.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza wykonania całości zadania metodą bez wykopową – przewiertem sterowanym z zastosowaniem rur PE RC 110 oraz PE RC 90 jak i PE 160. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (zał. nr 7 i 8 do SWZ) oraz STWiOR (zał. nr 9 do SWZ), tj. z zastosowaniem rur PCV.

Gmina Więcbork nie przedłuży terminu wykonania całości zadania do 3 miesięcy.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bąk

Kierownik Referatu Inwestycji

Otrzymują:

- 1) <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, <https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/>
- 2) Wykonawca
- 3) SB aa

Sporządziła: J.J.