



ECO K	NG		WYMIARY							POJEMNOŚĆ		WAGA	
	Q _n	Q _{max}	D _W	D _Z	B	A	H	C	DN	osadnika	zatrzymanego oleju	najcięższego elementu	całkowita
	l/s	l/s	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm ³	dm ³	kg	kg
ECO K 6/60-3,0	6	60	1500	≤1800	2250	700	2950	2200	≤400	2910	260	5700	6900

Inwestor: Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		Wykonawca:  GRA-DROG Sławomir Grabowski 85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej -Curie 80/28 NIP: 554-142-88-64 Regon: 092590197	
Obiekt i temat zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej w Więcborku, gm. Więcbork j.e. 041304_4 Więcbork, obr. 0002 Więcbork dz. 286/1, 272/1, 175/1, 140, 141			Nr rys.: 6
Skala: 1:20			Temat: SEPARATOR ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM I KANAŁEM ODCIĄŻAJĄCYM
Projektował: mgr inż. T. Kochanowski upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. instalacyjnej - nr KUP/0055/POOS/10		Opracował:	Sprawdził: mgr inż. W. Kabaciński upr. bud. do projekt. bez ograniczeń specj. instalacyjnej - nr KUP/0173/PWOS/09
Branża: Sanitarna			Data: 15.12.2021
Faza: PT			