

SB.271.11.2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zapytanie o wyjaśnienie przedmiaru:

1. W przedmiarze zamówienia punkt 6.d2 jest 0,540 m³ drewna z wyczeń z projektu wykonawczego wynika, że powinno być 2,417 m³
 - stężenia 0,10m x 0,14m dł. 2m szt. 31 = 0,868 m³
0,10m x 0,14m dł. 2,60 szt. 17 = 0,619 m³
 - legary 0,14m x 0,10m dł. 15 m szt. 2 = 0,420 m³
0,14m x 0,10m dł. 18,20 szt. 2 = 0,510 m³
2. W przedmiarze zamówienia punkt 7.d2 jest pokład grubości 4cm w ilości 2,640 m³, w projekcie jest grubość pokładu 6 cm, co stanowi ilość 3,960m³
3. W przedmiarze zamówienia punkt 8.d2 jest 0,500m³ drewna, z wyczeń z projektu wykonawczego wynika, że powinno być 0,639m³
 - słupki 0,10m x 0,10 m dł. 1,1m = 0,198 m³
 - poręcze 0,10m x 0,10m dł. 24,5m = 0,245 m³
 - balustrada 0,08m x 0,10m dł. 24,5 m = 0,196 m³

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział XVI – opis sposobu obliczenia ceny) przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy do wycięcia ceny. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym przy szacowaniu ilości i wielkości materiałów decydujące znaczenie ma dokumentacja techniczna. Ponadto Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

Zestawienie materiałowe wycięte zgodnie z dokumentacją techniczną:

- Ad. 1. stężenia i legary – 2,417 m³
- Ad. 2. grubość pokładu – 6 cm, ilość – 3,960 m³
- Ad. 3. słupki, poręcze, balustrada – 0,639 m³

Otrzymują:

- 1) BIP
- 2) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 3) SB aa

BURMISTRZ
Paweł Toczko