



Więcbork, dnia 18.11.2014 r.

SB.271.17.2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo gmina Więcbork

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania POIS.02.01.00 II.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytetu POIS.02.00.00 II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

Projekt „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” nr POIS.02.01.00-00-001/13

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Zgodnie z § 4 punkt 1 Roboty podstawowe - Rekultywacja techniczna podpunkt 2 do zadań wykonawcy należy oczyszczenie zbiornika wód odciekowych. Proszę o podanie sposobu zagospodarowania wód odciekowych oraz osadu ze zbiornika.

Odpowiedź 1:

Wody odciekowe oraz osad ze zbiornika należy przewieźć do oczyszczalni ścieków w Runowie Krajeńskim.

Pytanie 2:

Zgodnie z § 4 punkt 1 Roboty podstawowe - Rekultywacja techniczna podpunkt 3 wymagane jest dogęszczenie odpadów. Proszę o uszczegółowienie wymogów dotyczących dogęszczenia odpadów.

Odpowiedź 2:

Dogęszczenie odpadów ma na celu skomasowanie odpadów nierównomiernie zagęszczonych. Wobec powyższego należy je wykonać kompaktorem, walcem okołkowanym lub ciężkim sprzętem gąsiennicowym przejeżdżając po powierzchni kilka razy (nie mniej niż pięciokrotnie) w celu zapobiegnięcia nadmiernemu osiadananiu i stworzeniu odpowiednich warunków do wykonania warstwy filtracyjnej o grubości zgodnej z projektem technicznym.

Pytanie 3:

Zgodnie z § 4 punkt 1 Usługi podpunkt 1 wymagane jest prowadzenie badań monitoringowych w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523), proszę o podanie przez jaki czas wykonawca będzie zobowiązany prowadzić te badania.



Odpowiedź 3:

Badania monitoringowe w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w terminie wskazanym w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zadania znajdującym się w Wyciągu z Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. III-IV kwartał 2015 r., po zakończeniu robót podstawowych.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w § 6 punkt 1 podpunkt 1, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji grawitacyjnej lub tłocznej o długości minimum 2000 mb?

Odpowiedź 4:

Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w § 6 punkt 1 podpunkt 1 SIWZ (wiedza i doświadczenie), jeżeli:

„Wykonawca wykaże roboty budowlane prawidłowo wykonane (ukończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- a) jednej lub kilku (maksymalnie trzech) robót budowlanych obejmujących roboty ziemne polegające na przemieszczaniu mas ziemnych, np. wymiana gruntów, niwelacja terenu, profilowanie terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie, o powierzchni łącznej co najmniej 0.30 ha”.

Zatem, aby Zamawiający mógł poprawnie ocenić spełnienie warunków udziału przez Wykonawcę, Wykonawca winien jednoznacznie i precyzyjnie podać powierzchnię objętą robotami ziemnymi, polegającymi na przemieszczaniu mas ziemnych, np. wymiana gruntów, niwelacja terenu, profilowanie terenu, wykonywanie nasypów, skarpowanie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na etapie badania i oceny ofert.

Otrzymują:

- 1) BIP
- 2) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 3) SB aa


BURMISTRZ
Paweł Toczko

Sporządziła: J.J.