

Więcbork, dnia 27.04.2015 r.

SB.271.6.2015

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:  
„Budowa drogi gminnej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego w Więcborku”*

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **Pytanie 1**

Prosimy o określenie jaki rodzaj kruszywa należy przyjąć do wykonania podbudowy (warstwy dolnej) odpowiednio gr. 15 i 20 cm. Czy zamawiający dopuszcza, jak wynika z STWiOR dowolność wyboru, tj. kruszywo naturalne, sztuczne bądź z recyklingu? Czy może być to np. kamień wapienny 0-31,5 lub destrukta betonowy powstały w wyniku obróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie?

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający do wykonania podbudowy drogi dopuszcza zastosowanie kruszywa naturalnego, lub sztucznego, bądź też z recyklingu, zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR (załącznik nr 16 do SIWZ, rozdział D-04.04.02). Może to więc być np. kamień wapienny, destrukta betonowy powstały w wyniku obróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.

**Z up. BURMISTRZA**  
  
*mgr inż. Michał Bąk*  
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania  
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

### **Otrzymują:**

- 1) BIP
- 2) Wykonawcy wg rozdzielnika
- 3) SB aa

*Sporządziła: J.J.*