POZIOM PORÓWNAWCZY 120.00 m n.p.m.	SD−istn.	SD6	SD5	SD4	SD3	SD2	SD1	R1
RZĘDNA TERENU ISTN.	130.30	130.32	130.35	130.38	130.41	130.45	130.50	130.50	130.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	128.82	128.84	128.88	128.92	128.95	128.99	129.04	129.08	129.12
OBSYPKA	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.48	1.48	1.47	1.46	1.46	1.46	1.46	1.42	1.38
PODSYPKA	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%							51.55m	1.90
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC−U SDR34 SN8 200x5,9 L=51.55m								PVC−U SDR34 SN8 160x4,7
ODCINKI		4.00	15.35		7.20	8.25	9.75	7.00	1.90
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.00	11.95	19.35	26.55	34.80	44.55	51.55	53.45

BIURO PROJEKTOWE
THERMO TECHNIKA
Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice
NIP: 555-192-87-98 REGON: 221071730
www.thermotechnika.pl tel. 600 885 434

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY
ZLOK. W MIEJSCOWOŚCI SYPNIEWO
GM. WIĘCBORK DZ. NR 229/2

TEMAT: PROJ. BUD.

INWESTOR: GMINA WIĘCBORK

PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Gorlik
POM/0052/PWOS/10

OPRACOWAŁ: mgr inż. Kamila Gwarna

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Gorecki
POM/0051/PWOS/10

NAZWA RYSUNKU: PRZYŁĄCZE KAN. DESZCZOWEJ

DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYS
19/06/2015	SANITARNA	1:250/1:100	S-9